

# Bestätigung

Die Karl Gröner GmbH  
bestätigt, dass

**GronalJet Walk on Sign  
den Brandschachtversuch nach  
DIN 4102-B1  
bestanden hat.**

Das geprüfte Produkt erfüllt aufgeklebt auf metallische Untergründe mit einer Rohdichte von  $\geq 5.890 \text{ kg/m}^3$ , einem Schmelzpunkt von  $\geq 1000^\circ\text{C}$  und einer Dicke von  $\geq 0,6 \text{ mm}$  die Anforderung der Baustoffklasse B1 für schwerentflammable Baustoffe nach DIN 4102, Teil 1 (Mai 1998).

Das Originalprüfzeugnis ist gültig bis 31.12.2020.



---

Dr. Eberhard Gröner

**GRÖNER**

Karl Gröner GmbH, Riedweg 27, 89081 Ulm  
Telefon 0731/3982-280, Fax 0731/3982-263, E-Mail folie@groener.de

[www.groener.de](http://www.groener.de)